

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 443 52 50, faks 44 443 52 42

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Tel. 77 443 51 91
ryszard.gwozdek@psgaz.pl

SEWI
Sebastian Raudzis
Sebastian Wilisowski
spółka jawna
ul. Oleska 117
45-231 Opole

Wasz znak:
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.045.18

Opole, 19.02.2018

Dot. uzgodnienia dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429, 435”

Szanowni Państwo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu niniejszym pismem informuje, że przez teren oznaczony na załącznikach mapowych przebiega dystrybucyjna czynna sieć gazowa gazu ziemnego średniego ciśnienia d160, d63, d25 PE, wybudowana w latach 2013-2015 wraz z przyłączami, orientacyjna głębokość posadowienia wynosi 0.8 -1.2 m.

Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie dokumentację Programu funkcjonalno-użytkowego „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429, 435” przy zachowaniu poniższych uwag:

- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),
- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie i winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Opolu,

- należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odległości normatywnych od sieci gazowej (miedzy innymi projektowanych słupów oświetleniowych),
- w przypadku braku możliwości zachowania odległości normatywnych od sieci gazowej należy wystąpić o warunki jej zabezpieczenia lub przeprojektować projektowane obiekty infrastruktury drogowej lub elektrycznej),
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Opolu na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- strefa kontrolowana dla przedmiotowej sieci gazowej wynosi 1m.

Czynną sieć dystrybucyjną niskiego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym na załączonych mapach.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Technicznych

Mirosław Kozioł

K/o:

1. Adresat+mapa
2. Gazownia w Opolu
3. ZMDZ a/a+mapa