

WYKAZ URZĄDZEŃ

Komprachcice ul. Kolejowa – kotłownia 60 kW		
Oznaczenie na schemacie	Nazwa urządzenia	Ilość
1	Kocioł kondensacyjny Viessmann Vitodens 200-W	1 szt
2	Sprzęgło hydrauliczne	1 szt
3	Filtroomulacz magnetyczny DN40	1 szt
4	Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 fi 15, 3 bary	1 szt
5	Czujnik temperatury zanurzeniowy	1 szt
6	Odpowietrznik automatyczny DN15	1 szt
7	Neutralizator kondensatu	1 szt
8	Naczynie przeponowe Reflex NG 80, 6 bar	1 szt
9	Zawór do naczynia przeponowego typ SU DN25	1 szt
10	Zawór kulowy mufowy DN15	5 szt
11	Zawór kulowy mufowy DN20	1 szt
12	Zawór kulowy mufowy DN40	5 szt
13	Manometr tarczowy o zakresie 0-6 bar	4 szt
14	Termometr tarczowy o zakresie 0-100 C	5 szt
15	Pompa obiegu nagrzewnic Wilo Yonos Maxo 30/ 0,5-10/	1 szt
16	Czujnik temperatury zewnętrznej	1 szt
17	Stacja uzdatniania wody Solter 10	2 szt
18	Zawór zwrotny DN20	3 szt
19	Zawór kulowy do wody DN20	5 szt
20	Zawór ze złączką do węża DN20	1 szt
21	Wodomierz do wody DN25-2,5 m3/h	1 szt
22	Zawór kulowy główny do gazu DN32 (dostawa ZG)	1 szt
23	Ogrzewacz wody Viessmann Vitocell 100-W V=300 litrów	1 szt
24	Gazomierz (dostawa ZG)	1 szt
25	Skrzynka gazowa 500/250/500 mm (1 szt dostawa ZG)	2 szt
26	Zawór kulowy do gazu DN32	1 szt
27	Filtr siatkowy do gazu DN32	1 szt
28	Pompa obiegu grzejników Wilo Yonos Pico 25/1-4/	1 szt
29	Pompa ładowania ogrzewacza wody Wilo Yonos Pico 25/1-6/	1 szt
30	Istniejąca pompa ogrzewania podłogowego	1 szt
31	Istniejący zawór mieszający do ogrzewania podłogowego	1 kpl
32	Pompa obiegu cyrkulacyjnego Wilo Yonos Pico Z 20/1-4/	1 szt
33	Naczynie przeponowe Reflex DD 25	1 szt
34	Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 DN20, 6 bar	1 szt
35	Czujnik temperatury ciepłej wody	1 szt
36	Zawór kulowy do wody DN25	10 szt
37	Zawór zwrotny DN32	1 szt
38	Zawór zwrotny DN25	3 szt
39	Wkład spalinowy DN80 z przewodem fi125 ok. 2 mb	1 kpl