

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zamówienia: **Budowa ogólnodostępnego bezpiecznego placu zabaw w sołectwach : Komprachcice, Wawelno, Domecko, Ochodze, Chmielowice i Dziekaństwo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie 1

Czy zamiast zestawów zabawowych o konstrukcji metalowej, które zostały przywołane w projektach placów zabaw w miejscowościach Chmielowice, Dziekaństwo i Wawelno można zastosować zestawy o konstrukcji drewnianej (z drewna klejonego lub litego) osadzone na kotwach metalowych ? Oczywiście zachowując wszystkie funkcje tych urządzeń.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zamiany urządzeń metalowych opisanych w specyfikacji na urządzenia drewniane.

Pytanie 2

Czy ślizgi zjeżdżalni na wszystkich placach zabaw mają być wykonane z blachy nierdzewnej ?

Odpowiedź

Tak, ślizgi zjeżdżalni na wszystkich placach zabaw mają być wykonane z blachy nierdzewnej.

Pytanie 3

Czy wszystkie urządzenia ścieżki zdrowia muszą być osadzone na kotwach metalowych? W niektórych przypadkach stosowanie kotew osłabia konstrukcję urządzeń, przyczyniając się do ich przyspieszonego zniszczenia.

Odpowiedź

Wszystkie urządzenia ścieżki zdrowia muszą być osadzone na kotwach metalowych.

Pytanie 4

Czy poziomy płot drewniany ma być montowany bezpośrednio w gruncie, czy też osadzony za pomocą kotew metalowych? Ma to istotny wpływ na cenę ogrodzenia.

Odpowiedź

Płotek poziomy ma być montowany bezpośrednio w gruncie bez użycia kotew metalowych.

Pytanie 5

W jaki sposób ma być zamontowana drewniana huśtawka podwójna na placu zabaw w Domecku? Czy też na kotwach?

Odpowiedź

Montaż drewnianej huśtawki podwójnej na placu zabaw w Domecku został zaprojektowany bez użycia kotew metalowych. Jednak Zamawiający dopuszcza stosowanie kotew metalowych.

Pytanie 6

Czy kosz na śmieci ma być wolnostojący, czy zamontowany na słupkach ?

Odpowiedź

Kosz na śmieci ma być zamontowany na stałe w podłożu na fundamencie betonowym.

Pytanie 7

Zamawiający we wzorze umowy stanowiący załącznik do przedmiotowej SIWZ w § 9. Ust. 2 podpunkt c wprowadził karę umowną dla wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy .

Czy Zamawiający w ramach równego traktowania wprowadzi podobny zapis w stosunku do Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający wprowadza podobny zapis do projektu umowy.

Pytanie 8

W załączniku KOMPRACHCICE PROJEKT – w punkcie 5.2 Plac zabaw w punkcie 11 zapisał Tablice informacyjne – 10 szt. Natomiast nigdzie indziej w SIWZ nie pojawia się zapis wyjaśniający o jakie tablice informacyjne chodzi.

Proszę o wyjaśnienie o jakie tablice informacyjne chodzi .

Odpowiedź

Tablice informacyjne dotyczą zaprojektowanej ścieżki zdrowia i są jej uzupełnieniem.

Zaprojektowane zostały jako wolnostojące, trwale osadzone w podłożu, składające się z dwóch słupków drewnianych i płyty ze sklejki wodoodpornej. Tablice informacyjne zawierać powinny piktogramy graficzne obrazujące sposób użytkowania każdego z wyposażenia ścieżki zdrowia. Minimalna wysokość tablicy informacyjnej to 200 cm. Tablice montowane na kotwach metalowych.

Pytanie 9

Dla placu zabaw w Komprachcicach w załączniku projekt zagospodarowania Zamawiający dołączył tylko 1 stronę tytułową.

Proszę o dołączenie pozostałej części projektu zagospodarowania dla placu zabaw w Komprachcicach.

Odpowiedź

Na stronie internetowej UG Komprachcice jest zamieszczona całość projektu placu zabaw w Komprachcicach - cz. 1, w części drugiej dodano 3 rysunki.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści zmianę w umowie i wprowadzi płatność częściową, po realizacji każdego placu zabaw.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 11

Na podstawie art. 8 ust 1 Ustawy PZP oraz Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego (Dz.U. Nr 223 poz. 1458) zwracam się o podanie wartości szacunkowej zamówienia.

Odpowiedź

Wartość zamówienia zgodnie z zapisem na stronie 1 protokołu postępowania, rubryka 2 – Przedmiot zamówienia pkt 2, można zapisać w protokole po otwarciu ofert więc nie ma obowiązku podawać wartości zamówienia na tym etapie postępowania.

Pytanie 12

W projekcie placu zabaw w Domecku występuje kostka kauczukowa 24 m².

Czy występuje możliwość wykorzystania kostki (podwójne T składające się z 8 pól) o grubości 23 mm – w załączniku.

System ten gwarantuje stabilność nawierzchni. Produkt posiada certyfikaty PZH.



Odpowiedź

Nie ma możliwości zastosowania kostki kauczukowej o grubości 23 mm.

Zamawiający dopuszcza stosowanie kostki lub płyty kauczukowej o minimalnej grubości 35 mm lub większej oraz posiadającej certyfikat PZH.

Pytanie 13

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w każdym ze sołectw opisuje się elementy zabawowe, takie jak: betonowy stół do ping ponga, betonowe ławki z oparciem, metalowy stojak na rowery- czterostanowiskowy, huśtawka łańcuchowa podwójna, huśtawka metalowa podwójna łańcuchowa. Natomiast nie jest dokładnie opisane jak te elementy mają być osadzone na utwardzonym podłożu.

Czy Zamawiający może sprecyzować czy te elementy mają być osadzone na utwardzonym podłożu czy osadzone w podłożu (wkopane).

Odpowiedź

Wszystkie elementy zabawowe i uzupełniające mają być trwale osadzone w podłożu.

Pytanie 14

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót nie ma również napisane jakiej wysokości ma być huśtawka metalowa podwójna łańcuchowa.

Czy Zamawiający może sprecyzować wysokość tej huśtawki ?

Odpowiedź

Minimalna wysokość huśtawki metalowej podwójnej metalowej to 200 cm.

Wysokość tą podano w STWiOR.

Na podstawie art. 37 ust 4 wyżej przywołanej ustawy Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ.

Punkt 3 § 9 Kary umowne otrzymuje brzmienie”

„3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki;
- b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.”

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Łukasz Raida